



Wieliszew, 16 lutego 2018 roku

PSC.ZDE.WZT.051.198.2018. 050878.18.EM

**Pan  
Sylwester Sokolnicki  
Burmistrz  
Miasta i Gminy w Serocku  
ul. Rynek 21  
05-140 Serock**

Dotyczy: uciążliwości zapachowych z urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Dębe.

*Szanowny Panie Burmistrzu,*

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30.01.2018 roku znak: OSRiL.604.4.2018, informujemy, że służby eksploatacyjne Spółki niezwłocznie podjęły czynności interwencyjne mające na celu eliminację uciążliwości odorowych z lokalnej infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości „Dębe”.

W wyniku przeprowadzonych czynności eksploatacyjnych podjęto następujące działania:

- przeprowadzono czyszczenie sieci kanalizacyjnej,
- wykonano przegląd i konserwację biofiltrów antyodorowych, zamontowanych w studniach kanalizacyjnych,
- dokonano wymiany istniejących środków antyodorowych oraz zamontowano dodatkowe środki w postaci plastrów antyodorowych.

Dodatkowo, zwiększona została częstotliwość kontroli sieci kanalizacyjnej oraz budynków technologicznych oczyszczalni, pod względem występowania oraz bieżącego eliminowania ewentualnych uciążliwości odorowych.

Naszym zdaniem uciążliwości odorowe pojawiające się okresowo w tym rejonie mogą mieć również inne źródło emisji np. obornik, szamba, itd.

Ponadto informujemy, że rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków „Dębe”. Docelowe rozwiązania techniczne, zakładają eliminację uciążliwości odorowych poprzez wykonanie hermetyzacji obiektów technologicznych oczyszczalni.

*z poważaniem*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Beata Pacholec*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Jerzy Arzyński*

**Do wiadomości:**

1. Pani Katarzyna Szmyt Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
2. POR
3. BOŚ
4. WZT aa